

О техническом состоянии сетей ООО «Энергии Технологии» за август 2014 года

О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Энергии Технологии», является удовлетворительным.
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;	В сетях, находящихся в эксплуатации ООО «Энергии Технологии», аварийных отключений не было.
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;	Недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет.
3. О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;	Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на балансе ООО «Энергии Технологии» не имеется.
4. О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;	Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше на балансе ООО «Энергии Технологии» не имеется.
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);	За период август 2014 г. введены в ремонт и выведены из ремонта: РТП 10/0,4 кВ в количестве 2 шт., ТП 10/0,4 кВ в количестве 8 шт., без прекращения электроснабжения потребителей в период проведения ремонтных работ.
6. Контроль качества	Результаты проведенных контрольных замеров соответствуют ГОСТ 13109-97, отклонений качества электрической энергии нет.