

Сводные данные об аварийных отключениях
по границам зон деятельности ООО «Энергии Технологии»
согласно пункту 11 (б), абзацы 14 и 15 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 23.12.2016 №1446)
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
ЗА период с 01.01.2017 по 31.12.2017

№ п.п.	Электросетевой объект: КЛ, ПС	Диспетчерское наименование	Напряжение сети, кВ	Вид технологического отключения	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Причина отключения	Проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КЛ	КЛ 20 кВ ПС 53 "Герцево", яч. 103-РТП 70041 с.1	20	Вне регламентное	10.12.2017 07ч.33мин.	10.12.2017 07ч.33мин.	РТП №70041 с.1 в направлении ПС "Герцево" повреждение ПКЛ 20 кВ, проходящей в коллекторе	Проведено ОМП, УМП, в следствие чего выявлено, что произошло КЗ в соединительной муфте. Произведена замена соединительной муфты, с последующим испытанием ПКЛ. Введена в работу.

Примечания:

1. Недоотпуска электрической энергии по отключениям за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 не было.
2. По отключениям за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 приняты необходимые организационные и технические мероприятия.