

За период **июнь** 2017 г. введены в ремонт и выведены из ремонта:

ТП 10/0,4 кВ в количестве 3 шт.,

КТП 10/0,4 кВ в количестве 2 шт

без прекращения электроснабжения потребителей в период проведения ремонтных работ.