

За период **август** 2017 г. введены в ремонт и выведены из ремонта:

ТП 20 кВ в количестве 3 шт,

КТП 10/0,4 кВ в количестве 1 шт,

РТП 10/0,4 кВ в количестве 1 шт

без прекращения электроснабжения потребителей в период проведения ремонтных работ.