

За период **ноябрь** 2017 г. введены в ремонт и выведены из ремонта:

КТПН 10/0,4 кВ в количестве 1 шт,

КТП 10/0,4 кВ в количестве 2 шт,

без прекращения электроснабжения потребителей в период проведения ремонтных работ.