

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевого оборудования ООО "Энергии Технологии" за декабрь 2019 года

№ п/п	Вне регламента	Продлеваемая заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Территории
1	Нет	Нет	Нет	КЛ-20 кВ	РП 8-18 (ОЭК) А - 61622 Б	ППР	Профилактические испытания кабельной линии				с отключением	г. Москва, МЖД Киевская, 5-й км., д. 1
2	Нет	Нет	Нет	КЛ-20 кВ	ПС 863 "Шипиловская" с. I яч. 105 - РТП 60208 с. I	ППР	Профилактические испытания кабельной линии				с отключением	г. Москва, Каширское ш., д.61, к.2
3	Нет	Нет	Нет	ТП 61621	РЗА и АВР	ППР	Проверка и опробывание устройств РЗА и АВР				без отключения	г. Москва, МЖД Киевская, 5-й км., д. 1
4	Нет	Нет	Нет	ТП 61622	РЗА и АВР	ППР	Проверка и опробывание устройств РЗА и АВР				без отключения	г. Москва, МЖД Киевская, 5-й км., д. 1
5	Да	Нет	Нет	РТП-568	Капитальный ремонт трансформатора в РТП-568 Т-4	ППР	Ремонт трансформатора Т-4				с отключением	г. Москва, Берсеневская наб., д.12, стр.4
6	Да	Нет	Нет	КЛ-10кВ	ПС "Дубнинская"- РТП 60424	ВР	Внеплановый ремонт				с отключением	г. Москва, Дмитровское ш., вл.107 "
7	Да	Нет	Нет	2 КЛ-10кВ	ПС "Дубнинская" - РТП 60423 с. I, II	ВР	Внеплановый ремонт				с отключением	г. Москва, Дмитровское ш., вл.107 "
8	Да	Нет	Нет	КЛ-20кВ	КЛ-20 кВ от ТП 61546 А до СП 71005 с. I по адресу:	АВР	Аварийно-восстановительные работы				с отключением	г. Москва, Хорошёвское ш., вл. 38