

Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности ООО "Энергии Технологии" согласно пункту 19 г, абзацы 5 и 6 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии								Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8					9
1	ТП	60762	0,38	01,05 2020.01.14	06,05 2020.01.14	В	5	КЛ 0,38 кВ	ООО "Самолет-Сервис"	3.4.8.5	4.21	0
2	ТП	ТП 61535, ТП 61536	10 (10.5)	21,38 2020.01.28	22,30 2020.01.28	В	0,87	ТП 10 (10.5) кВ Речники	ООО "Паттерн", ООО "УК Жилищник Столица"	3.4.8.5	4.21	0
3	ТП	61627, 61628, 61629	20 (21)	21,08 2020.07.06	21,22 2020.07.06	В	0,23	КЛ 20 (21) кВ ТП	ООО "Миттен"	3.4.9.1	4.21	0
4	РП	568, 653	6 (6.3)	21,08 2020.07.06	21,22 2020.07.06	В	0,23	КЛ 6 (6.3) кВ	ЗПИФ "Берсенеvский"	3.4.9.1	4.21	0
5	ТП	ТП 61621, ТП 61622	20 (21)	13,55 2020.07.29	15,38 2020.07.29	В	1,72	ТП 20 (21) кВ ТП 61621(Все ЛЭП ТП); ТП 20 (21) кВ ТП 61622(Все ЛЭП ТП)	ООО УК "Резерв Эссет Менеджмент"	3.4.9.1	4.21	0
6	РП	РП 60211	20 (21)	15,07 2020.10.27	16,02 2020.10.27	В	0,92	РП 20 (21) кВ 2КЛ-20кВ от ТПП 72303 с. I, II до РП 60211 с. I, II	ООО "Специализиро ванный застройщик "СР- Групп"	3.4.9	4.21	0

Примечания:

1. Неодоотпуск электрической энергии по отключениям за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил 1329,47 кВт
2. По отключениям за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 приняты необходимые организационные и технические мероприятия