

Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности ООО "Энергии Технологии" согласно пункту 19 г, абзацы 5 и 6 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии								Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТП	ТП 21487	10 (10.5)	22,21 2021.03.11	23,56 2021.03.11	В	1,58	ТП 10 (10.5) кВ	ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"	3.4.9.1	4.21	0
2	ТП	27618,27619	10 (10.5)	19,30 2021.06.24	21,40 2021.06.24	В	2,17	ТП 10 (10.5) кВ Северное Чертаново	ТСЖ Столица	3.4.7.4,3.4.9.1	4.12,4.11,4.10	0

Примечания:

- 1. Неодоотпуск электрической энергии по отключениям за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составил 301,3 кВт
- 2. По отключениям за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 приняты необходимые организационные и технические мероприятия