Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности ООО "Энергии Технологии" согласно пункту 19 г, абзацы 5 и 6
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии" за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии								Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации		Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итеровой строки	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП 27684, КЛ-0,4кВ от ТП 27685	0,38	21,30 2022.02.09	22,04 2022.02.09	В	0,57	КЛ-0,4кВ	АО "ВК Комфорт"; ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"	3.4.7.4,3.4.9.1	4.21	0
2	ТП	26711, 26712, 26018	10 (10.5)	23,16 2022.04.01	23,50 2022.04.01	В	0,57	ТП 10 (10.5) кВ ТП 26711, ТП 26712, РТП 26018	ООО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "АВИАТОР"; ООО "ТСЖ Столица"	3.4.9.1	4.21	0
3	ТП	60767, 60768	20 (21)	13,35 2022.04.13	15,30 2022.04.13	В	1,92	ТП 20 (21) кВ ТП 60767, ТП 60768	ООО Фирма "ИЛИОН-ТРЕЙД"	3.4.9.1	4.13	0
4	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП 27684, КЛ-0,4кВ от ТП 27685	0,38	17,05 2022.05.02	17,15 2022.05.02	В	0,17	КЛ	АО "ВК Комфорт"; ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"	3.4.7.4,3.4.9.1	4.21	0
5	КЛ	2 КЛ 20 кВ, ПС 868 - ТП 61617Б, ПС 466 - ТП 61617А	20 (21)	10,56 2022.09.19	11,15 2022.09.19	В	0,32	КЛ-20кВ; ТП 61616; ТП 61617; ТП 61618; ТП 61619	ООО "Управление и эксплуатация недвижимости "Эталон"	3.4.9.1	4.21	0
6	РП	60205	20 (21)	17,51 2022.11.03	18,55 2022.11.03	В	1,07	РП 60205, СП 60004, СП 60005, ТП 61551, ТП 61582, ТП 61583, ТП 61584, ТП 61585, ТП 61586, ТП 61587, ТП 61588, ТП 61589, ТП 61590, ТП 61591, ТП 61592, ТП 61593	ООО "Николиерс"	3.4.2, 3.4.6, 3.4.7.3, 3.4.8.1, 3.4.13.1	4.13, 4.4	1
7	ТП	28293, 28258	10 (10.5)	17,15 2022.12.06	18,27 2022.12.06	В	1,2	ТП 28293, ТП 25258	ТСН "Данилов Плаза", ООО "Пальмира Бизнес Клуб"	3.4.8.1, 3.4.9.1	4.4	0

Примечания:

1. Неодотпуск электрической энергии по отключениям за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составил 5 912 кВт
2. По отключениям за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 приняты необходимые организационные и технические мероприятия