

Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности ООО "Энергии Технологии" согласно пункту 19 г, абзацы 5 и 6 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии" за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итеративной строки	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования		
1	КЛ	ПКЛ 10кВ	10 (10.5)	22,45 2025.02.01	01,47 2025.02.02	В	3,033	РТП 33, ТП 3301 ТП 3302 ТП 3303	НИТУ МИСИС, ГБУ	3.4.8.5	4.12	0	
2	РП	РП 60211	20 (21)	10,08 2025.03.04	10,36 2025.03.04	В	0,47	ТП 20 (21) кВ ТПП 72303(Все ЛЭП ТП);РП 20 (21) кВ РП 60211;ТП 20 (21) кВ ТП 1(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП-2(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП 4(Все ЛЭП ТП)	ООО "Самолет-Прогресс"	3.4.9.1	4.21	0	
3	РП	РП 60209	20 (21)	14,54 2025.04.24	15,32 2025.04.24	В	0,63	РП 60209	ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	3.4.9.1	4.21	0	
4	КЛ	КЛ-20кВ от СП 71036 с.1 ТП 72169 А КЛ-20кВ от СП 71036 с.2 ТП 72169 Б	20 (21)	14,50 2025.07.17	17,06 2025.07.17	В	2,27	ТП 72166 ТП 72167 ТП 72168 ТП 72169	АО "ВК Комфорт"; АО "ОЭК"	3.4.8.1	4.4	0	
5	ТП	ТП 60703	10 (10.5)	12,45 2025.09.05	13,48 2025.09.05	В	1,05	ТП 60703	ОАО "Металлопластмасс"	3.4.9.1	4.21	0	
6	ТП	СП 28267 СП 60411 ТП 60776	10 (10.5)	14,34 2025.09.16	15,10 2025.09.16	В	0,6	СП 28267 СП 60411 ТП 60776 (Все ЛЭП ТП)	ООО "Торговая компания - Карен", ООО "СНАРК-Север", ООО "Атланта"	3.4.9.1	4.21	0	
7	ТП	21191	10 (10.5)	17,32 2025.12.06	18,40 2025.12.06	В	1,13	РТП 10 (10.5) кВ 21191	АО "Кондитерский концерн Бабаевский"	3.4.9.1	4.21	0	

Примечания:

1. Недоотпуск электрической энергии по отключениям за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 составил 21767,24 кВт\*ч.
2. По отключениям за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 приняты необходимые организационные и технические мероприятия.