

Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности ООО "Энергии Технологии" согласно пункту 19 г, абзацы 5 и 6 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 " Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии" за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии								Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации				
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25	26	27
1	КЛ	РП 70074 с.1 - ТП 61541 А РП 70074 с.2 - ТП 61541 Б РП 70074 с.1 - ТП 61545 А РП 70074 с.2 - ТП 61545 Б	20 (21)	15,07 2023.03.24	16,00 2023.03.24	В	0,88	КЛ-20кВ, ТП 61538, ТП 61539, ТП 61540, ТП 61541, ТП 61542, ТП 61543, ТП 61544, ТП 61545	ООО "Пламя"	3.4.9.1	4.21	0
2	КЛ	ПС 845 "Матвеевская" яч.409 - РТП 60410 с.1; ПС 845 "Матвеевская" яч.609 - РТП 60410 с.2	10 (10.5)	20,45 2023.06.08	22,30 2023.06.08	В	1,75	РТП 60410; ТП 60721; ТП 60722; КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ	ООО "Сервис Град"; АО "ОЭК"; ЧУОО "Классический пансион МГУ им. М.В. Ломоносова"	3.4.9.1	4.21	0
3	КЛ	ПС 87 "Щедрино" (альфа) - РТП 60409 с.1 ПС 87 "Щедрино" (бетта) - РТП 60409 с.2	10 (10.5)	16,12 2023.07.15	20,14 2023.07.15	В	4,03	РТП 60409 ТП 60720 ТП 60769 ТП 60770 ТП 60765 ТП 60766 КЛ-10кВ КЛ-0,4кВ	ООО "ПИК-Комфорт"; ТСН "ТСЖ "Дмитровское шоссе, 124А"; ИП Родионова С.А.; АО "Мосводоканал", ГУП "Моссвет"	3.4.8.5	4.21	0
4	ТП	ТП 61630	20 (21)	03,37 2023.07.30	13,42 2023.07.30	В	10,08	ТП 20 (21) кВ ТП 61630	КОО "ФУДЕРИН ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	3.4.8.5	4.9	0
5	ТП	ТП 72162, ТП 72163, ТП 72164, ТП 72165	20 (21)	07,51 2023.11.30	08,39 2023.11.30	В	0,8	ТП 20 (21) кВ ТП 72162(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП 72163(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП 72164(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП 72165(Все ЛЭП ТП)	ООО "ВК Комфорт"; АО "ОЭК"	3.4.9.1	4.21	0

Примечания:

1. Недоотпуск электрической энергии по отключениям за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составил 7564,17 кВт
2. По отключениям за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 приняты необходимые организационные и технические мероприятия