

**Сведения
о загрузке трансформаторов ООО «Энергии Технологии» по замерам на 20.12.2012 г.**

№ п/п	Наименование ТП	Мощность трансформаторов	Напряжение	Номинальный ток, А			Фактическая нагрузка, А			Фактическая нагрузка, %		
				ВН	СН	НН	ВН	СН	НН	ВН	СН	НН
1.	РТП 11031	кВА	кВ									
		Т1 – 1000	10		40	1600		9	341			21
		Т2 – 1000	10		40	1600						
		Т3 – 1000	10		40	1600		9	318			20
		Т4 – 1000	10		40	1600						
		Т5 – 1000	10		40	1600		9	330			21
2.	ТП 26998	Т6 – 1000	10		40	1600						
		Т1 – 1250	10		50	1600						
3.	РТП 11038	Т2 – 1250	10		50	1600		18	420			26
		Т1 – 1600	10		80	2500		45	1830			73
		Т2 – 1600	10		80	2500		45	1830			73
4.	РТП 20106	Т3 – 1600	10		80	2500		45	1830			73
		Т1 – 1000	10		40	1600						
		Т2 – 1000	10		40	1600		31	1370			86
		Т3 – 1250	10		50	1600						
		Т4 – 1250	10		50	1600						
		Т5 – 1250	10		50	1600		45	1370			86
		Т6 – 1250	10		50	1600		45	1370			86
		Т7 – 1600	10		80	2500						
		Т8 – 1600	10		80	2500						
		Т9 – 1600	10		80	2500						
		Т10 – 1600	10		80	2500		65	1720			69
		Т11 – 1600	10		80	2500		67	1758			70
		Т12 – 1600	10		80	2500		64	1710			68